



LOPPA KOMMUNE

Driftsavdelingen

Saksframlegg

Dato: 27.10.2015
Arkivref: 2015/481-0 /

Olav Henning Trondal

olav.h.trondal@loppa.kommune.no

Saknsnr	Utvalg	Møtedato
29/15	Hovedutvalg for teknisk, plan og næring	04.12.2015
56/15	Formannskap	04.12.2015
68/15	Kommunestyre	18.12.2015

Veilys i Bergsfjord - utskifting av blanktrådlinje

Vedtak i Formannskap - 04.12.2015

Loppa kommune vedtar å skifte ut blanktrådlinje i Bergsfjord til EX-hengekabel. Dette koster kr 143856, -Midlene tas av veilysfondet 2565032, som er midler satt av til dette formålet.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Hovedutvalg for teknisk, plan og næring - 04.12.2015

Loppa kommune vedtar å skifte ut blanktrådlinje i Bergsfjord til EX-hengekabel. Dette koster kr 143856, -Midlene tas av veilysfondet 2565032, som er midler satt av til dette formålet.

Enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak:

Loppa kommune vedtar å skifte ut blanktrådlinje i Bergsfjord til EX-hengekabel. Dette koster kr 143856, -Midlene tas av veilysfondet 2565032, som er midler satt av til dette formålet

Vedlegg:

Tilbud fra Ymber datert 27.10.2015

Saksutredning:

Vi har problemer utfall av veilys i Bergsfjord. Det er flere som bor i områdene Hummelvikvannet og i Leirvika som har meldt fra om det. Årsaken til problemet ligger i ledningsnettet. Dette løses ved å skifte ut blanktråden til en EX-hengekabel, som er mer robust i et værutsatte områder.



NOTAT

Til : Loppa kommune Teknisk Etat **Fra** : Ymber AS
Dato : 09.07.2015 **Sider** :
EMNE : Pristilbud utskifting av trådlinje til EX kabel i Bergsfjord

Haster Gjennomgang Kommenter Svar Til orientering

Melding:

Pristilbud utskifting av blanktråd linje til EX-hengekabel 2x25 i Bergsfjord.

Viser til møte av 05.05.2015 med Deres Olav Henning Trondal angående problemer med utfall på veilys i Bergsfjord Vestre Loppa. Problemet er belyst som dårlig blanktråd linje som må skiftes ut til EX-hengekabel. Ofte er det sammenslag på trådlinje og som følge av det blir det sikringbrudd, området er spesielt værutsatt med mye vind i perioder av året.

Det er da forslag fra Ymber om å skifte ut strekninga ved Hummelvikvannet og i Leirvika fra blanktrådlinje til EX- hengekabel 2x25. Gammel trådlinje taes ned av Ymber og deponeres.

Ymbers pristilbud på overnevnte arbeid vil være pålydende kr. 99209,- eks.mva.

Mvh

Ymber AS
ved/Svein Salamonsen